


Husets energianvändning



Energideklaration för Backa 20, Långserud.

- Detta hus använder 314 kWh/m² och år, varav el 67 kWh/m².
Liknande hus 154–188 kWh/m² och år, nya hus 130 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-04-16 av:
Ulf Karlsson, YIT Sverige AB, Solna