

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Badrumsproffsen Skåne AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 201022758 Org.nummer 556908-2422

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar Skåne

Objekt 511

Beställare Staffan Öhrström Grönvägen 1D 232 32 ARLÖV

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2017-10-05 till 2017-11-03

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning VTg

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning VTv

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning VTv

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2011: 26, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv:  Ja  Nej Vagg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats  Ja Eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

---



---



---

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Peter Gräntz

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Jan Larsson



Ort och datum Lund 2017-11-03 Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Nyttjare/Boende  Behörigt företag

Staffan Öhrström  
Grönvägen 1D 6T  
232 32 Arlöv

**Plattsättning**

Plattsättning Vagg  
Plattsättning Golv

✓	OK
✓	OK

**Fogning**

Fogning vägg  
Fogning golv  
Silicon Vagg/Vagg vinkel  
Silicon Golv/Vagg vinkel  
Latex Vagg/Tak vinkel

✓	OK
✓	OK
✓	OK
✓	OK
✓	OK

**VVS**

Vvs installationer

✓	OK
---	----

**EL**

El installationer  
El armatur

✓	OK
✓	OK

**Målning/Snickeri**

Målning tak/vagg  
Snickerier

✓	OK
✓	OK

Besiktningssman Jan Larsson  
Datum 2017-11-03

Entreprenörens underskrift

Kundens underskrift

*[Handwritten signatures]*

